



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Астраханской области  
(наименование территориального органа МЧС России)  
414046, г. Астрахань, ул. Ад. Нахимова, 60 «а», телефон доверия: 8-8512-39-99-99  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение государственного пожарного надзора по Икрянинскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Чапаева, 45 «а», тел. 8-85144-2-25-51  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № \_\_\_\_\_**  
**по результатам рассмотрения заявления**

« 27 » мая 20 14 года

с. Икряное  
(город, село, поселок)

11 ч. 45 мин.

Государственный инспектор по пожарному надзору Ворначева Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 09 ч. 00 мин. « 26 » 05 2014 г. по 11 ч. 45 мин.

« 27 » 05 2014 г. проведено обследование документов, объекта защиты  
заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципальная  
бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский сад «Подсолнушек»

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного (-ых) по адресу: с. Икряное, ул. Мира, 37

при обследовании совместно с Заведующей Павловой Надеждой Александровной  
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества  
и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Детский сад. Здание 2 степени огнестойкости, двухэтажное, отопление центральное,  
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты),  
состояние конструктивных элементов кровли и стен удовлетворительное, состояние  
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования  
эвакуационных выходов помещений удовлетворительное, прилегающая территория  
отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов  
объекта находится в удовлетворительном состоянии, помещения объекта оборудованы  
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных  
автоматической пожарной сигнализацией  
отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия




2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Савица Надежда Александровна


  
(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«27» мая 2024 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Савица Надежда Александровна

  
(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«27» мая 2024 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Икрянинского района по пожарному надзору Ворначева Е.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«27» мая 2024 г.

М.Л.П.\*

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору